



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Koralewskiego 13, 38 - 200 Jasło
tel (13) 4463008, 4463009
fax (13) 4463466

www.sanepidjaslo.pl
e-mail: psse.jaslo@pis.gov.pl
NIP: 6851920896, REGON: 370409975

Jaśło, 2018 – 05 – 16

KOMUNIKAT

dot. decyzji nr PSK.443.1.4.2.2018

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle z dn. 16-05-2018 r. w sprawie braku przydatności wody do spożycia z wodociągu dla miejscowości Folusz – Biuro Kotłowni Kopalni Folusz.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle po zapoznaniu z wynikami badania próbki wody pobranej w dn. 14-05-2018 r. stwierdził, że woda nie spełnia wymagań ze względu na obecność bakterii grupy coli – 3, Escherichia coli - 2, Enterokoki – 1 jtk/100ml, gdzie dopuszczalne wartości wynoszą – 0 jtk/100 ml, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Spożywanie wody o złej jakości pod względem bakteriologicznym może powodować dolegliwości żołądkowe i układu moczowego oraz stwarzać zagrożenie epidemiologiczne.

W związku z powyższym :

1. Woda z kranu **nie może** być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
2. Woda **nie może** być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych
3. Woda **nie nadaje się** do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych zranień.
4. Woda **może być** stosowana do celów gospodarczych.

Uzyskanie poprawy jakości wody jest możliwe poprzez czyszczenie i dezynfekcję studni oraz wodociągu zaopatrującego budynek.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Jaśle
Zbigniew Piłsudski
mgr inż. Zbigniew Piłsudski