



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle

Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jasle

ul. Koralewskiego 13, 38 - 200 Jasło
tel (13) 4463008, 4463009
fax (13) 4463466

www.sanepidjaslo.pl
e-mail: psse.jaslo@pis.gov.pl
NIP: 6851920896. REGON: 370409975

Jasło, dnia 31.05.2019 r.

PSK.443.1.4.3.2019.2

**Zakład Gospodarki
Komunalnej w Dębowcu,
Dębowiec 118
38-220 Dębowiec**

DECYZJA

Na podstawie:

- 1) art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59),
- 2) art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 t.j. ze zm.),
- 3) § 21 ust. 1 pkt 1, § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2294),
- 4) art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranych z wodociągu dla m-ści Folsz w dniach: 27.05.2019 r. w punkcie poboru – SUW w Folszu - nr badania – POL-HK.711.1566.731.2019 i w dniu 29.05.2019 r. w tym samym punkcie poboru - nr badania – POL-HK.711.1602.750.2019,

**stwierdza
przydatność wody do spożycia przez ludzi.**

UZASADNIENIE

W dniu 27.05.2019 r. została pobrana do badania próbka wody z wodociągu dla m-ści Folsz. Przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Jasle badanie wykazało złą jakość wody pod względem bakteriologicznym (bakterie grupy coli – 6 jtk/100ml przy jednoczesnym wykluczeniu obecności bakterii Escherichia coli i obecności enterokoków) oraz przekroczeniu wartości mętności 3,6 NTU. Pozostałe badane parametry nie były przekroczone. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle wydał w dniu 29.05.2019 r. decyzję administracyjną na Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu w celu zapewnienia odbiorcom wody zdanej do spożycia przez ludzi. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu podjął natychmiastowe

działania naprawcze w postaci dezynfekcji sieci wodociągowej i zlecił badanie kontrolne wody w kierunku przekroczonych parametrów. W dniu 29.05.2019 r. została pobrana kontrolna próbka wody, a przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Jaśle badanie nie wykazało przekroczenia parametrów bakteriologicznych. Mętność wynosiła 2,5 NTU co nie stwarza zagrożenia zdrowia konsumentów.

Na tej podstawie tut. Inspektor Sanitarny stwierdził, że woda odpowiada warunkom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294) i uznał decyzję własną z dnia 29.05.2019 r. znak: PSK.443.1.4.3.2019 za wykonaną.

Decyzję wydaje się w celu poinformowania konsumentów o jakości wody na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa wniesienia odwołania wobec tut. Inspektora Sanitarnego, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia tut. Inspektorowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Z up. Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jaśle

mgr inż. Jerzy Papciak

Otrzymują:

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu
2. Wójt Gminy Dębowiec
3. A/a