

**ZAKŁAD
GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Dębowcu
38-220 Dębowiec 118
NIP 685-20-52-338, REGON 371003442**

KOMUNIKAT

W związku ze stwierdzeniem braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miejscowości Wola Cieklińska, Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu informuje, że w dniu 31.08.2022 r. nastąpiło zamknięcie ujęcia wody w Woli Cieklińskiej. Woda dla w/w wodociągu jest obecnie dostarczana z ujęcia wody w Foluszu.

Małgorzata Zielińska
Małgorzata Zielińska



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jasle

ul. Korąlewskiego 13, 38 200 Jasło
tel: (13) 4463008, 4463009
fax (13) 4463466

www.gov.pl/web/psse-jaslo
e-mail: psse.jaslo@sanepid.gov.pl
NIP: 6851920896. REGON: 370409975

Jasło, dnia 31.08.2022 r.

KOMUNIKAT

dot. decyzji z dnia 31.08.2022 r. nr PSK.9020.1.2.7.4.2022

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jasle z dnia 31.08.2022 r. **w sprawie braku przydatności wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla miejscowości Wola Cieklińska.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jasle po zapoznaniu z wynikami badania próbki wody pobranej w dniu 29.08.2022 r. z wodociągu dla m-ści Wola Cieklińska stwierdził, że woda nie spełnia wymagań ze względu na obecność bakterii *Clostridium perfringens* – 3 jtk/100ml, przy najwyższej dopuszczalnej zawartości – 0 jtk/100 ml, zgodnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Powyższe parametry należą do mikroorganizmów wskaźnikowych świadczących o zanieczyszczeniu wody. Spożywanie wody o złej jakości stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, a także może powodować zagrożenie epidemiologiczne.

W związku z powyższym:

- Woda z kranu **nie może** być spożywana i używana do przygotowania posiłków.
- Woda **nie może** być używana do mycia owoców, warzyw i naczyń kuchennych.
- Woda **nie nadaje** się do kąpieli, mycia zębów, przemywania otwartych ran.
- Woda **nie może** być stosowana do celów gospodarczych.
- Woda **może** być używana do splukiwania sanitariatów.

Uzyskanie poprawy jakości wody jest możliwe poprzez czyszczenie i dezynfekcję urządzeń wodociągowych do której został zobowiązany Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu.