



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jaśle

ul. Koralewskiego 13, 38-200 Jasło
tel (13) 4463008, 4463009
fax (13) 4463466

www.gov.pl/web/psse-jaslo
e-mail: psse.jaslo@sanepid.gov.pl
NIP: 6851920896. REGON: 370409975

Jasło, 02.09.2022 r.

PSK.9020.1.2.7.5.2022

**Zakład Gospodarki Komunalnej
w Dębowcu
Dębowiec 118
38-220 Dębowiec**

DECYZJA

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 ze zm.),
- art. 10 § 2, art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.),
- § 3 ust. 1 pkt 1, § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294),
- art. 5 ust. 1, art. 12 ust. 1 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028),

postanawia:

- 1) stwierdzić wygaśnięcie pkt 1 oraz 2a i 2b decyzji własnej z dnia 31.08.2022 r.
znak: PSK.9020.1.2.7.4.2022,
- 2) stwierdzić przydatność wody z wodociągu dla miejscowości Wola Cieklińska.

UZASADNIENIE

W dniu 29.08.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody została pobrana próbka wody z wodociągu dla miejscowości Wola Cieklińska w punkcie poboru SUW Wola Cieklińska (1805PPPPW0010). Przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaśle badanie ujęte w sprawozdaniu nr POL-HK.9052.2402.1161.2022/cz. I z dnia 31.08.2022 r. wykazało obecność bakterii *Clostridium perfringens* – 3 jtk/100 ml, przy najwyższej dopuszczalnej zawartości – 0 jtk/100 ml, co stanowi naruszenie przepisów załącznika nr 1C tab. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle w dniu 31.08.2022 r. wydał decyzję znak: PSK.9020.1.2.7.4.2022 stwierdzającą brak przydatności wody, zobowiązując Zakład Gospodarki Komunalnej w Dębowcu do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych.

Mając na celu weryfikację skuteczności prowadzonych działań naprawczych, w dniu 01.09.2022 r. w ramach kontroli wewnętrznej ponownie została pobrana do badania próbka wody z przedmiotowego wodociągu w punkcie poboru SUW Wola Cieklińska (1805PPPPW0010). Przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Jaśle badania ujęte w sprawozdaniu nr POL-HK.9052.2472.1190.2022 z dnia 02.09.2022 r. nie wykazały przekroczenia bakteriologicznego. Dodatkowo w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego nad jakością wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle w dniu 01.09.2022 r. pobrał do badania próbkę wody z przedmiotowego wodociągu w punkcie poboru budynek mieszkalny - Wola Cieklińska 51 (1805PPPPW0226). Przeprowadzone przez Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Jaśle badania ujęte w sprawozdaniu nr POL-HK.9052.2473.1191.2022 z dnia 02.09.2022 r. również nie wykazały przekroczenia bakteriologicznego.

Zgodnie z treścią art. 162 § 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 poz. 735 ze zm.) organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja stała się bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. Bezprzedmiotowość, o której mowa w powołanym przepisie, ma charakter wtórny względem

wydanej decyzji. W niniejszej sprawie tak właśnie jest, to znaczy w szczególności utrzymywanie w mocy ograniczenia możliwości korzystania z wodociągu i nakazanie wykonania prac ujawnia się jako zbędne wobec odzyskania przez wodę dostarczaną tą instalacją właściwych parametrów. Biorąc pod uwagę straty materialne, które ponosi strona z uwagi na ograniczenia w funkcjonowaniu wodociągu dla miejscowości Wola Cieklińska oraz interesów odbiorców wody, jakiego dopatrzyć się należy w umożliwieniu korzystania w pełnym zakresie z przedmiotowego wodociągu, a także zmianę stanu faktycznego warunkowanego uzyskaniem jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zgodnej z wymaganiami, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jaśle postanawia jak w sentencji decyzji.

Z uwagi na pilność sprawy (ze względu na groźby niepowetowanej szkody materialnej dla strony), na mocy art. 10 § 2 odstąpiono od zasady przewidzianej w art. 10 § 1 KPA (umożliwienie stronie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji).

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem tutejszego Inspektora Sanitarnego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec tut. Inspektora Sanitarnego, który wydał decyzję.

Z dniem doręczenia tut. Inspektorowi Sanitarnemu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.



Zastępca Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Jaśle

mgr inż. Jerzy Pępciak

Otrzymują:

1. Adresat
2. Wójt Gminy Dębowiec, Dębowiec 101, 38-220 Dębowiec
3. WSSE Rzeszów
4. A/a

MS

